



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕБРИХИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД
«УЛЫБКА»**

**Ребрихинского района
Алтайского края
658540, с.Ребриха,
ул. Д-Бедного, 7
тел.: (38582) 21-5-51**


ТО Управления
Роспотребнадзора по Алтайскому
краю в Завьяловском,
Баевском, Мамонтовском,
Родинском, Романовском и
Ребрихинском районах

23.03.2021 № 10

**Информация
по выполнению предписания №18/41 от 30 ноября 2020г.**

Нарушения	Выполнение
1 В МКДОУ хранение чистой кухонной посуды осуществляется на стеллаже высота которого менее 0,35 м	Хранение чистой кухонной посуды осуществляется с п.13.10 (фото№2 прилагается)
2. В МКДОУ для хранения яиц не выделена отдельная полка на стеллажах	Отдельная полка для хранения яиц выделена (фото№1 прилагается)
3.В Шумилихинском филиале в буфетной оборудована двухгнездная моечная ванна, одна из ванн не оборудована подводкой холодной и горячей воды	Установлен водонагреватель, расположенный в соседнем помещении. (Фото №1, №2, №3)
4.В.Шумилихинском филиале посуда с пробами промаркирована только с указанием даты отбора, прием пищи (завтрак, обед и д.р.) не указаны	Посуда с пробами маркируется в соответствии с требованиями абз.2 п.14.24 (фото №5)
5.В Шумилихинском филиале отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов в спальней	Ограждающие устройства на отопительные приборы в спальней установлены, в соответствии с п.8.3. (фото №4)
6.В Шумилихинском филиале раковина в туалетной комнате не обеспечена подводкой горячей и холодной воды через смеситель, горячее водоснабжение отсутствует	Раковина в туалетной комнате обеспечена подводкой горячей и холодной воды через смеситель, в соответствии с абз.2 п.6.16.1.. (фото №6, №7)

Заведующий МКДОУ
Ребрихинский детский сад «Улыбка»



В.Д. Скурихина



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕБРИХИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД
«УЛЫБКА»**

**Ребрихинского района
Алтайского края
658540, с.Ребриха,
ул. Д-Бедного, 7
тел.: (38582) 21-5-51**

06.04.2021 № 13

**Комитет по образованию
Администрации Ребрихинского района
Алтайского края**

**Информация об исполнении предписаний контрольно-надзорных органов образовательными организациями
Ребрихинского района по состоянию на 15 апреля 2021 года**

Наименование муниципального образования	Наименование образовательной организации	Выявленные нарушения	Отметка об исполнении/дата исполнения	Пояснения
Ребрихинский район	МКДОУ Ребрихинский детский сад «Улыбка»	Чистую кухонную посуду хранить на стеллажах на высоте не менее 0,35 м от пола, в соответствии с п.13.10.СанПнН 2.4.1.3049-13	Исполнено/ 22.12.2020	

		Для хранения яиц выделить отдельную полку на стеллажах, в соответствии с абз.п.14.6 СанПиН 2.4.1.3049-13	Исполнено/ 22.12.2020	
Шумилихинский филиал МКДОУ Ребрихинский детский сад «Улыбка»		В буфетной оборудовать двухгнездовую моечную ванну, подводкой холодной и горячей воды, в соответствии с п.4.33 СанПиН 2.4.1.3049-13	Исполнено/01.12.2020	
		Оборудовать ограждающими устройствами отопительные приборы в спальней, в соответствии с п.8.3.СанПиН 2.4.1.3049-13	Исполнено/27.03.2021	
		Маркировать посуду с пробами, в соответствии с требованиями абз.2 п.14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13	Исполнено/01.12.2020	
		Раковину в туалетной комнате обеспечить подводкой горячей и холодной воды через смеситель, в соответствии с абз.2 п.б.16.1. СанПиН 2.4.1.3049-13	Исполнено/25.02.2021	

Заведующий МКДОУ
Ребрихинский детский сад «Улыбка»



В.Д. Скурихина